



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Πληροφορίες: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης  
Τηλ.: 2531352448 & 426  
Φαξ: 2531081659  
E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr

Κομοτηνή, 23 / 10 / 2017  
Αριθ. πρωτ.: 34777  
(ανάρτηση στο ΕΣΗΔΗΣ & site Δήμου)

**ΠΡΟΣ**

**Ενδιαφερόμενους Υποψήφιους  
Αναδόχους**

**ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις Ν° 3 επί της Διακήρυξης για την Προμήθεια λαμπτήρων οδο φωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωμάτων, υλικών οδο φωτισμού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2018 και 2019».**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Την αριθ. **59/2017** (ΑΔΑΜ) «17REQ001836264» σχετική μελέτη του Δήμου.
2. Την αριθ. **31618 / 27-09-2017** διακήρυξη (ΑΔΑΜ) «17PROC006044572».
3. Τις διατάξεις του Ν. **4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Το από **20/10/2017** {ώρα κατάθεσης 15:47:57} ερώτημα υποψήφιας προμηθεύτριας εταιρείας, το οποίο απεστάλη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ψηφιακή υπογραφή (για παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τεχνικές προδιαγραφές συγκεκριμένων ειδών της μελέτης).

**Σας αναφέρουμε τα κάτωθι:**

**Σχετικά με το 1° σημείο του εγγράφου και συγκεκριμένα για τα είδη με α/α μελέτης 1.10, 1.11, 1.12 που αφορούν «ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F 3Χ1,5 ΜΜ<sup>2</sup>, ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F 5Χ1,5 ΜΜ<sup>2</sup> και ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F 5Χ2,5 ΜΜ<sup>2</sup>» να επιβεβαιωθεί από την αναθέτουσα αρχή ποιος είναι ο πραγματικός τύπο καλωδίου,**

**Σας διευκρινίζουμε/διορθώνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές** για τα είδη με α/α 1.10 και 7.10 σε ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F 3Χ1,5 ΜΜ<sup>2</sup>.

**Σας διευκρινίζουμε/διορθώνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές** για τα είδη με α/α 1.11 και 7.11 σε ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F 5Χ1,5 ΜΜ<sup>2</sup>.

**Σας διευκρινίζουμε/διορθώνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές** για τα είδη με α/α 1.12 και 7.12 σε ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F 5Χ2,5 ΜΜ<sup>2</sup>.

✚ Σχετικά με το 2<sup>ο</sup> σημείο του εγγράφου και συγκεκριμένα για το είδος με α/α μελέτης 1.15, «ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 6Χ2Χ0,51 ΜΜ<sup>2</sup> (CAT 5E)» να επιβεβαιωθεί από την αναθέτουσα αρχή ποιος είναι ο πραγματικός τύπο αγωγού που ζητείται,

Σας διευκρινίζουμε/διορθώνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το είδος με α/α 1.15 και 7.15, σε ΚΑΛΩΔΙΟ UTP 4 Χ 2 Χ 0,51 ΜΜ<sup>2</sup> (CAT 5E).

Επιπλέον σας διευκρινίζουμε/διορθώνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές σε συγκεκριμένα είδη ως εξής:

➤ Όσον αφορά το είδος με α/α 2.1 και 8.1 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18 W ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6400 K , **θα διορθωθεί σε ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 18 W ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6000 – 6500 K.**

➤ Όσον αφορά το είδος με α/α 2.2 και 8.2 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36 W ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6400 K , **θα διορθωθεί σε ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 36 W ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6000 – 6500 K**

➤ Όσον αφορά το είδος με α/α 2.3 και 8.3 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58 W ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6400 K , **θα διορθωθεί σε ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 58 W ΨΥΧΡΟ ΦΩΣ 6000 – 6500 K**

**Η Δ/ΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**